



Burmistrz Miasta Nowy Targ

34-400 Nowy Targ, ul. Krzywa 1

Pan
Szymon Fatla
Radny Miasta Nowy Targ

AiK.0003.53.2025

Nowy Targ, dnia 22.04.2025 r.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 07 kwietnia 2025 r. „w sprawie stanu wałów przeciwpowodziowych i urządzeń hydrotechnicznych na potoku Czarny Dunajec”, na podstawie danych uzyskanych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu informuję, że na zlecenie Wód Polskich w dniu 27 listopada 2024 r. została wykonana kontrola okresowa 5-letnia stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa oraz przydatności do użytkowania lewego wału przeciwpowodziowego potoku Czarny Dunajec w granicach Miasta Nowy Targ – km wału 0+510 – 1+922. Zgodnie z protokołem kontroli, przepust wałowy w km 1+658 (ujście pot. Skotnica), który jest przedmiotem interpelacji jest w nieodpowiednim stanie technicznym, w związku czym obiekt ten wprowadzono do „Programu realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną” na 2025 r. - zadanie pod nazwą „Zasyp wyrwy dennej w obrębie murów wylotowych pot. Skotnica do rz. Dunajec w km 0+018 - 0+024 w m. Nowy Targ, gm. Miasto Nowy Targ, pow. nowotarski, woj. małopolskie”.

W dniu 27.02.2025 r. PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu zgłosiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie zamiar wykonania ww. zadania, a w dniu 31.03.2025 r. RDOŚ w Krakowie wydał postanowienie zaświadczaające o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania wskazanych prac. Obecnie przygotowywane są materiały przetargowe. Termin wykonania zdania uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy. Naprawa przepustu wałowego powinna być dokonana w trzecim kwartale bieżącego roku.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1. adresat,
2. Przewodniczący Rady Miasta Nowy Targ,
3. aa.