

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

*(o wartości szacunkowej zamówienia niższej niż 130 000 zł netto)
(na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku, Prawo zamówień publicznych.*

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

**Burmistrz Miasta Nowy Targ
Nowy Targ
Ul. Krzywa 1**

2. Cel zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dobór, dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej mającego na celu zniwelowanie do poziomu nie wyższego niż 10 % względem wartości wyjściowej, opłaty za ponadumowny pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej).

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wdrożenie rozwiązań technicznych mających na celu zniwelowanie do poziomu nie wyższego niż 10 % względem wartości wyjściowej opłaty za ponadumowny pobór energii biernej (indukcyjnej oraz pojemnościowej) nastąpi poprzez zakup oraz instalację odpowiednich urządzeń. Wartość wyjściowa zostanie określona na podstawie dokumentów rozliczeniowych kosztów energii biernej, przekazanych przez Zamawiającego, ustalonych na podstawie danych od Operatora Sieci Dystrybucyjnej wynikających z faktur za określony przedział czasu.

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających z nienależytego wykonania umowy, to jest opłat za przekroczenie mocy biernej, powyżej wskaźnika określonego w punkcie 2 za obiekt, wobec którego wskaźnik nie został osiągnięty, za okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4 Warunki wykonania i zakres zlecenia

- układ kompensacji dobrany z około 20% zapasem mocy w stosunku do dokonanych pomiarów,
- montaż odpowiednio dobranych urządzeń do kompensacji mocy biernej (zarówno indukcyjnej, jak i pojemnościowej),
- wykonanie wszystkich niezbędnych połączeń układu kompensacji mocy biernej z istniejącą instalacją elektryczną,
- uzgodnienie terminu wyłączenia zasilania elektrycznego,
- uruchomienie układów kompensacji mocy biernej,
- konfiguracja i parametryzacja układów,
- wykonanie pomiarów i badań oraz sporządzenie stosownych protokołów z tych czynności,
- wykonanie wszelkich prac naprawczych pomontażowych (jeśli zajdzie potrzeba),
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej (schemat rozdzielni z zaznaczonym miejscem włączenia układu, atesty, certyfikaty, aprobaty, instrukcja obsługi, DTR, karty gwarancyjne, protokoły z badań i pomiarów, na elewacji urządzenia wymagana tabliczka znamionowa z nr telefonu oraz mailem serwisowym),
- wszelkie koszty związane z montażem po stronie Wykonawcy.

5. Wymagania dla Wykonawców – obligatoryjne:

- Wykonawca musi przedstawić dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł
- Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie inwestycje w zakresie doboru, dostawy i uruchomienia urządzeń do kompensacji mocy biernej wraz z poświadczeniem należytego wykonania umowy i osiągniętej redukcji mocy biernej.

Ponadto:

- Zamawiający nie dopuszcza w okresie 12 miesięcy po wdrożeniu rozwiązania technicznego możliwości zwiększenia opłat za przekroczenie energii biernej - do poziomu wyższego niż 10% celu wskazanego jako referencyjny,
- w przypadku nie osiągnięcia określonych wskaźników Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów wynikających z nienależytego wykonania zadania umowy: to jest opłat za przekroczenie mocy biernej powyżej wskaźnika określonego dla każdego z obiektów, wobec którego wskaźnik nie został osiągnięty, za cały okres 12 miesięcy od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych,
- uruchomienie i ciągła praca urządzenia w miejscu instalacji będzie zgodna z przepisami ppoż, BHP oraz innymi dotyczącymi lokalizacji i eksploatacji urządzeń danego rodzaju,
- pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu w obiekcie Zamawiającego urządzenia stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV,
- dostarczone urządzenie musi posiadać gwarancję i być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, nieużywane, nieobciążone prawami podmiotów trzecich,
- na dostarczone urządzenia i wykonaną instalację Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

6. Minimum wymagań dla urządzenia technicznego:

- 1) aktywny kompensator mocy biernej typu SVG,
- 2) moc urządzenia: dostosowana do występującego obciążenia (20% zapasu mocy),
- 3) regulacja bezstopniowa,
- 4) kompensacja indywidualna w każdej fazie,
- 5) kompensacja mocy biernej indukcyjnej, jak i pojemnościowej,
- 6) napięcie znamionowe: 400V
- 7) częstotliwość znamionowa: 50Hz,
- 8) do sterowania układem kompensacji: pomiar napięcia i prądu z trzech faz,
- 9) zakres współczynnika mocy: od -1 do +1,
- 10) stopień ochrony IP min. IP31,
- 11) temperatura otoczenia: od -20°C do + 40°C,
- 12) automatyczna wentylacja: termostat + wentylatory

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

9. Ocena ofert:

60 % cena

40 % gwarancja

gdzie:

3-4 lata gwarancji – 10 pkt

5 i więcej lat gwarancji - 30 pkt

Suma punktów obliczana wg. wzoru:

$$\text{pkt} = ((C_{\min}/C_o) \times 60) + G$$

gdzie:

pkt – łączna ilość punktów

C_{min} – najniższa cena spośród nieodrzuconych ofert

C_o – cena ocenianej oferty

G – punkty za gwarancje

10. Informacje dodatkowe

- w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, uzupełnienia treści oferty,
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, nie złoży ich w wyznaczonym do tego terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia,
- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,
- pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji i jakość przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia negocjacji po zakończeniu składania ofert.

11. Szczegółowe informacje można uzyskać:

w Referacie ds Drogownictwa i Transportu Urzędu Miasta Nowy Targ,

pokój nr 227, p. Marian Matejczyk,

tel. 18 26 11 292, e-mail: marian_matejczyk@um.nowytarg.pl

12. Ofertę należy złożyć: do dnia 04. 04.2025 r.

na adres:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „montaż kompensatora mocy biernej”

.....

oferent

.....

miejsowość i data

.....

adres

.....

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie, składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia:

Dostawę i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w Nowym Targu.

Łączna cena za wykonanie przedmiotu zamówienia..... zł brutto.

w tym VAT.....% ,cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Do	realizacji	zamówienia	wykorzystam	urządzenie _(opis)
.....				

Termin realizacji

Okres gwarancji lat od daty odbioru

.....
podpis Oferenta